



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652)24-52-26 Отделение надзорной деятельности Управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому району),
Петровский район, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № / 120/ 1 / 84/

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 в лице законного представителя юридического лица Кибалко Анатолия Стефановича

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности управления
надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю (по Петровскому
району) подполковника внутренней службы Ульяникова Владимира Анатольевича №120 от
23.09.2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 10.10.2016 года по 20.10.2016 года проведена внеплановая проверка
государственным инспектором Петровского района по пожарному надзору старшим лейтенантом
внутренней службы Козырь Дмитрием Александровичем, зданий, помещений и территории
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№ 8, расположенная по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Благодатное, ул.
Петровская, 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МКОУ СОШ № 8 Кибалко Анатолием Стефановичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ пре дпи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1	Выполнить систему пожарной автоматики школы с дублированием сигналов пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(ч.7 статьи 83 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	20.10.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и
граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе

обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Петровского района по пожарному надзору
Козырь Д.А.



(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МКОУ СОШ №8
Кибалко А.С.
20.10.2016 года

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

(подпись)